

GSP Gosch & Priewe Ingenieurgesellschaft mbH  
Paperberg 4  
23843 Bad Oldesloe

Kreisgruppe  
Herzogtum Lauenburg  
Wolfgang Pohle  
Email: woge2@online.de  
Tel. 04155 6134

Datum: 10.1.2022

**Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 15 „Teil des Ortsteiles Kehren“ sowie der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihrer Einladung vom 21.12.21 zur Abgabe einer Stellungnahme zu dem o.g. Vorhaben kommen wir gern nach.

Grundsätzlich haben wir keine Einwände gegen das Projekt. Abweichend von Ihrer Planung halten wir jedoch zur Gewährleistung einer naturförderlichen Pflege bzw. Nutzung der Flächen bei Freiflächensolaranlagen generell einen Mindestabstand der Modulreihen von 4 Metern statt der vorgesehenen 3,23 Meter für erforderlich.

Dies führt auch zu einer Verringerung der Beschattung des Bewuchses und Niederschlagseinfall unter die Module wird begünstigt. Auch wird die Gefahr verringert, dass die Fläche von Insekten und Wasservögeln optisch wie eine Wasserfläche wahrgenommen wird. Eine solche Wahrnehmung könnte die Tiere dazu verleiten, dort zu landen. Bei Vögeln könnte dies zu Verletzungen und Tod führen.

Teilen Sie uns bitte die beschlossenen Abwägungsergebnisse zu den von uns vorgetragenen Anregungen und Bedenken schriftlich mit. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



i.A.  
(Wolfgang Pohle)